

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ : ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17.20 ಎಕರೆ ಕೆರೆ ಅಂಗಳ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒತ್ತುವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅವರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ Statusquo ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಂದಿರುವುದರಿಂದ, Statusquo ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಗೋಹಟ್ಟಿ ಡಿ. ಶೇಖರ್ : ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ 24 ಗುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈಗ 4 ಗುಂಟೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 28 ಗುಂಟೆ ಮರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1.5 ಗುಂಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು 8 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು : ಆಯಿತು.

10) ವಿಷಯ : ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ 66 ಕೆ.ವಿ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ತಂತಿಯ ಕೆಳಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 5 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ (ಶಿರಾ) : ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ 66 ಕೆ.ವಿ.

ಹೈಟೆನ್‌ಷನ್ ತಂತಿಯ ಕೆಳಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 5 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು : ಉತ್ತರ ಓದುವುದು ಬೇಡ. ಅದರ ಪ್ರತಿ ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ತಾವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೇಳಿ.

ಕು. ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ (ಇಂಧನ ಸಚಿವರು) : ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಕೋಂ ಎಂ.ಜೆ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಎಂಬುವವರು ಈಗಾಗಲೇ ನೆಲ ಮಾಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 17.06.2011 ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 35371, 35372, 35373 ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್.ಟಿ.-3 ಜಕಾತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇವರು ಸದರಿ ನೆಲ, ಮೊದಲನೇ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೂರು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮೂರು ಮಹಡಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಲ ಮಾಳಿಗೆ, ಮೊದಲನೇ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ-1956ರ ನಿಯಮ 80 ರಂತೆ 66 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ (Horizontal Clearance) 2.3 ಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ 66 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4.3 ಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ : ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಹೈಟೆನ್‌ಷನ್ ತಂತಿಯ ಕೆಳಗೆ 5 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂಥ ಜನರು ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ

ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಏಕೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕು. ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ : ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನೆಲ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 2,3,4 ನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಪುರಸಭೆ, ನಗರಸಭೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಅದು ಹೈಟಿಷನ್ ತಂತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನೋಡಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನಾಹುತಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತಂತಿಗೆ ತಾಕಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಸತ್ತು ಹೋದ ಘಟನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಹೈಟಿಷನ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೇ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬರಬಾರದು. ಮನೆ ಇರಬಹುದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೂ ಬರಬಾರದು. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಕಡೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬಾರದು, ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಕೇವಲ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಅಂಡರ್‌ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯ ನಗರಸಭೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.